

**Информация о привлечении ООО «УК «Наш Дом», должностных лиц к административной ответственности за нарушения в сфере управления**

№ п/п	Реквизиты постановления	Наказание	Мероприятия, принятые для устранения нарушений
1	Постановление №01/88 от 28.03.2013г.	Штраф 6 000 рублей	По адресу И.Закирова, 16 организована перекатка пожарных рукавов, укомплектован 1 пожарный кран внутреннего пожарного водопровода пожарным рукавом и ручным пожарным стволом, установлены колпаки (рассеиватели) на светильники
2	Постановление №01/41 от 07.03.2014г.	Штраф 6 000 рублей	По адресу И.Закирова, 18 обеспечена исправность клапанов мусоропровода, на противопожарных дверях в электрощитовых установлены доводчики, на лестничных площадках убран строительный мусор, проведена проверка работоспособности противопожарных дверей, установлены колпаки (рассеиватели) на светильники
3	Постановление №01/43 от 11.03.2014г.	Штраф 6 000 рублей	<p>Утверждена инструкция о мерах противопожарной безопасности, проведена проверка работоспособности противопожарных дверей.</p> <p>По адресу И.Закирова, 14 проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крыше, обеспечена исправность клапанов мусоропровода, на лестничных клетках в дверях установлены уплотнители в притворах.</p> <p>По адресу И.Закирова, 20 на противопожарных дверях в электрощитовых установлены доводчики, проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крыше.</p> <p>По адресу И.Закирова, 24 на противопожарных дверях в электрощитовых установлены доводчики, установлены доводчики и уплотнители в притворах в дверях на лестничных клетках, повторно обработаны огнезащитным составом деревянные стропила и обрешетка кровли.</p> <p>По адресу 40 лет Победы, 140 обеспечена исправность клапанов мусоропровода, убран строительный мусор с лестничной площадки, проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крыше, установлены доводчики в электрощитовых и дверях на лестничных клетках, повторно обработаны огнезащитным составом деревянные стропила и обрешетка кровли.</p> <p>По адресу 40 лет Победы, 142 в электрощитовых установлены доводчики, обеспечена исправность клапанов мусоропровода, проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крыше, установлены доводчики на дверях лестничных клеток, повторно обработаны огнезащитным составом деревянные стропила и обрешетка кровли.</p> <p>По адресу И.Закирова, 22 в электрощитовых установлены доводчики, проведены эксплуатационные испытания пожарных лестниц и ограждений на крыше, убран строительный мусор у машинного отделения, обеспечена исправность клапанов мусоропровода.</p>
4	Постановление №567 от 30.04.2014г.	Штраф 15 000 рублей	Контейнерная площадка оборудована в соответствии с предъявляемыми требованиями
5	Постановление №1119 от 17.09.2014г.	Объявлено устное замечание	Контейнерная площадка оборудована в соответствии с предъявляемыми требованиями КГМ вывезен